

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам
г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 4, телефон: (4212) 22-48-55, E-mail: ogpn_sever@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62

Предписание №23/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 19"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице заведующего Белухиной Сталины Борисовны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 23 от «26» марта 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

(наименование органа ГПН)

«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «02» апреля 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «23» апреля 2018 г. проведена проверка

государственным инспектором Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска по пожарному надзору Кожевниковым Вадимом Геннадьевичем

(проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 19", юридический адрес: г. Хабаровск ул. Бондаря, 11 адрес фактического осуществления деятельности: г. Хабаровск, ул. Широкая, 42

совместно с заведующим Белухиной Сталиной Борисовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1.	Прибор приемно-контрольный пожарный установленный в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) детского сада № 19 не оборудован аварийным освещением.	В соответствии с п. 61 ППР – Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	10.10.2018 г.	

		<p>должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>Согласно п.13.14.12 СП 5.13130.2009 – помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения <p>Согласно п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 – в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.</p>		
2.	<p>Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты согласно предоставленной справки составляет 27 человек.</p> <p>На объекте защиты смонтирована система оповещения 3-го типа</p> <p>При проверке работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре, установлено, что количество, расстановка и мощность речевых пожарных оповещателей системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука в помещениях групп (отсутствуют звуковые оповещатели).</p>	<p>В соответствии с п. 61 ППР – Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>Согласно п. 4.8 СП 3.13130.2009 - Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.</p> <p>Согласно примечания п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 - В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.</p>	10.10.2018 г.	
3.	<p>Двери из помещений (двухстороннее открывание) расположенных на первом этаже здания (коридор № 21 согласно технического паспорта инв. № 27-2014/Д76 от 25.08.14 г.) открываются в эвакуационный коридор. Ширина эвакуационного коридора составляет 1,80 м, ширина дверного полотна 0,9 м. расчётным путём установлено, что расчётная ширина эвакуационного коридора составляет 0,9 м.</p>	<p>В соответствии со п. 6.26* СНиП 21-01-97* -при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на ширину дверного полотна - при двухстороннем расположении дверей.</p> <p>Согласно п. 6.27 СНиП 21-01-97* - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел.</p>	10.10.2018 г.	
4.	<p>В коридоре на путях эвакуации установлены шкафы.</p>	<p>В соответствии со п. 6.26* СНиП 21-01-97* - в коридорах, не допускается размещать оборудование, выступающее</p>	10.10.2018 г.	

		из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор
Краснофлотского и Кировского
районов г. Хабаровска по
пожарному надзору Кожевников В.Г.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«23» апреля 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Васильев
(подпись)
«23» апреля 2018 г.

Заведующий СВ Басухин
(должность, фамилия, инициалы)