

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам
г. Хабаровска УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 4.

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ogpn_sever@mail.ru

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска

«Детский сад № 19»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

в лице заведующей Белухина С.Б.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 11 от «21» января

(наименование органа ГПН)

2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «02» февраля 2020 г. по 16 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. проведена проверка

Старшим инспектором ОНПР по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска УНПР ГУ МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

России по Хабаровскому краю капитаном вн службы Сергеевым Станиславом Сергеевичем


(проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 19» юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Бондаря, 11, место фактического осуществления деятельности: г. Хабаровск, ул. Бондаря, 11, ул. Широкая, 42.

совместно с Заведующей Белухиной С.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Хабаровск, ул. Бондаря, 11.				
1	На объекте защиты, для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) используется тип исполнения кабельного изделия КСПвЭВ.	В соответствии с ч. 2 ст. 82 ФЗ-123 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений	01.02.2022	

		<p>пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>В соответствии с п. 6 ГОСТ 31565-2012 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, тип исполнения кабельного изделия должен быть нг(A/D)-LSLTx</p>		
2	<p>В здании детского сада, уровень шума речевых оповещателей СОУЭ составляет менее 75 дБ.</p>	<p>В соответствии со ст. 54 ФЗ-123 п. 4.1 СП 3.13130.2009 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения.</p>	01.02.2022	
3	<p>Источники резервного питания расположенные на первом этаже здания не обеспечивают работу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в течение необходимого времени (при переключении с основного питания 220 Вольт на резервное от аккумуляторных батарей, системы перестают работать).</p>	<p>В соответствии со ст. 54 ФЗ-123 п. 15.3 СП 5.13130.2009 При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.</p>	01.02.2022	
4	<p>Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением не обеспечены, системой автоматического контроля их работоспособности.</p>	<p>В соответствии с ст. 89 ФЗ № - 123, п. 3.4 СП 3.13130.2009 Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.</p>	01.02.2022	
5	<p>На объекте защиты (Ф1.1) сигнал о возникновении пожара не дублируется на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>В соответствии со ст. 83 ч.7 123-ФЗ - системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор
Краснофлотского и Кировского
районов г. Хабаровска по
пожарному надзору Сергеев С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

С.Б. Белевская
(подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

«26» 02 2021 г.

